



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Выборгского района**

Бульвар Кутузова, д.47, г. Выборг,  
Ленинградская область, 188800  
тел.: (81378) 2-31-66  
телефон «доверия»: (812) 579-99-99

**ШИШКИН НИКОЛАЙ  
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(Руководителю организации,  
индивидуальному предпринимателю или  
физическому лицу)

На № 16.02.2022 от № ГУ-ИСХ-1174

Уведомление № 1101 от 16.02.2022

Сообщаем, что согласно заявлению № ГУ-08-581 от 16.02.2022 оказана государственная услуга «Регистрация декларации пожарной безопасности».

Подразделение	ГУ МЧС России по Ленинградской области
Дата регистрации	16.02.2022
Номер реестровой записи	47-08-2022-000855
Собственник	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЫБОРГСКИЙ ТЕХНИКУМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА"
ИНН	4704021438
ОГРН(ИП)	1024700875968

Сведения о объекте защиты

Дата ввода объекта защиты в эксплуатацию	01.03.1976
Полное наименование объекта защиты	здание учебно-производственных мастерских

	Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса»
Адрес объекта защиты	188808, обл. Ленинградская, р-н. Выборгский, г. Выборг, ул. Промышленная, д. 1

#### I Характеристика объекта защиты

Степень огнестойкости	II
Высота здания, м	6
Объем здания, куб. м	16327
Количество этажей	1
Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2366
Класс конструктивной пожарной опасности	С0
Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	ДН пониженная пожаро-опасность
Перечень и тип системы противопожарной	АПС и СОУЭ 2 типа

#### II Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

-
---

#### III Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

не производилась
------------------

#### IV Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполняется СНиП 2.07.01-89* п.1 таблица 1
Наружное противопожарное водоснабжение	Выполняется СП 8.13130.2009П.4.1., 5.2., 6.3.
Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется

	СНиП 2.07.01-89* П. 2*
Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполняется СП 4.13130.2013П.7.1
Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется СНиП 21.01.97*П. 6.11*, 6.14, 6.16, 6.17,6.18*,6.27,6.28*,7.15, 7.16, 7.17   СНиП 2.08.02-89*П.1.4.*, 2, 1.91,1.93.*, 1.105
Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется СП 4.13130.2013П.4.1.
Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, внутренний противопожарный водопровод, системы автоматической пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией)	Выполняется НПБ 110-03П.4, 7, 8, 12, 14   НПБ 104-033.1, 3.2.,3.3, 3.4,3.5,3.6,3.10, 3.11,3.13,3.14,3.15,,3.17,3.18,3.20,3.21,3.22,3.23,3.24,3.25,3.26,5.1.
Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Выполняется НПБ 110-03П.4, 7, 8, 12, 14   СНиП 41-01-2003П.8.1, 8.2.
Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Выполняется ППР в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479П.2-5, 8-19, 21-37,48-52, 54,55,60, 286,288,293, 392-398,400,402-404,406,407,409

Начальник отдела  
надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Выборгского района

(должность руководителя  
уполномоченного органа)

Хабибуллин Д.Э.

(фамилия и инициалы)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 209400B5E378E8ADEB11EA808979CD48  
Владелец: Хабибуллин Дмитрий Эдуардович  
Действителен с 09.03.2021 по 09.06.2022